

Сфия, България
"Христо Ботев" № 144,
вх. А, (партер)
GSM: 0876 66 9217
0879 544 234



"ЕМ-ЕЛ ПЛЮС" ЕООД

e-mail: em.el@abv.bg
emel.translate@gmail.com

1202 Sofia, Bulgaria
144 Hristo Botev blvd,
entr. A, (ground floor)
Mobil phone: +359 876 66 92 17
+359 879 544 234

Превод от турски език

Лого: Efectis

**„ЕФЕКТИС ЕРА АВРАСЯ ТЕСТ ВЕ БЕЛГЕЛЕНДИРМЕ А.Ш.“ (EFECTIS ERA
AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ)**

кв. Диловасъ ОСБ, ул. „Фърат“ № 18 Диловасъ, Коджаели / ТУРЦИЯ

www.efectis.com

ДОКУМЕНТ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ

№: ERA - 2200-0022

Тестовите за реакция на огън на продукта, описан в този документ, са проведени в
Тестовата лаборатория на „Ефектис Ера Аврася“ на датите 28.11.2022 г. и 16.12.2022 г.
Класификацията за реакция на огън е извършена в обхвата на следния стандарт:

EN 13501-1:2018

"REDPAINT"

Поведение при горене		Образуване на дим		Горящи капки
B	,	s	1	, d 0

Клас на запалимост*

Труднозапалим

*Таблица за класове на запалимост на строителни материали съгласно TS EN 13501-1,
Приложение-2/С от Наредбата за защита на сградите от пожар.

Фирма, пускаща продукта на пазара: „5К МЮХЕНДИСЛИК ТААХЮТ ЕЛЕКТРИК
ИНШ. ВЕ ТИДЖ. ЛТД. ШТИ“ (5K MÜHENDİSLİK TAANHÜT ELEKTRİK İNŞ. VE
TİC. LTD. ŞTİ.) кв. Мустафа Кемалпаша, ул. „Четин“, ап. „Абдюлкадир“ № 12/В,
Авджълар, ИСТАНБУЛ / ТУРЦИЯ

Фирма производител: : „5К МЮХЕНДИСЛИК ТААХЮТ ЕЛЕКТРИК ИНШ. ВЕ
ТИДЖ. ЛТД. ШТИ“ (5K MÜHENDİSLİK TAANHÜT ELEKTRİK İNŞ. VE TİC. LTD.
ŞTİ.) кв. Фирузкьой, бул. „Хасан Йонал“ № 6, Авджълар, Истанбул / ТУРЦИЯ



Подпис: не се чете

(електронно подписан)

Али БАЙРАКТАР

Ръководител на лаборатория

23.12.2022 г.

Този документ е декларация на резултатите от теста и не представлява типово одобрение или сертификация на продукта. Всички детайли относно характеристиките на продукта и областта на приложение са описани в доклад с номер ERA-22-254.

Долуподписаната Нуртен Дурмуш Яхя удостоверявам верността на извършения от мен превод от турски на български език на приложения документ: Сертификат. Преводът се състои от 2 страници

Преводач: Нуртен Дурмуш Яхя





EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA - 2200- 0022

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 28.11.2022, 16.12.2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

"REDPAINT"

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
B	- s 1	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici


*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma:

5K MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Mustafa Kemalpaşa Mah. Çetin Sok. Abdülkadir Apt. No:12/B
Avcılar, İSTANBUL / TÜRKİYE

Üretici firma:

5K MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No:6 Avcılar, İstanbul / TÜRKİYE


e-imzalı

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
23.12.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA-22-254 numaralı raporda tanımlanmıştır.

